

Naše značka: NTK/
vyřizuje Ing. Vladimír Pavlík
e-mail / další kontakt Vladimír.pavlik@techlib.cz
v Praze 8. 4. 2015

Věc: **Výzva k podání cenové nabídky**

Obracíme se na Vás se žádostí o podání cenové nabídky na zakázku:

„Provedení kontroly provozuschopnosti SHZ“

1. Identifikační údaje zadavatele

Národní technická knihovna, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

adresa: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice

IČ: 61387142, DIČ: CZ61387142

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je provedení kontroly provozuschopnosti plynového SHZ rozšířené o kontrolu průchodnosti potrubí a kontrolu provozuschopnosti ASD.

Specifikace zařízení

Serverovna:

- Sigma XT +4+1, hasicí ústředna, PM	1
- Indikační tablo 10 LED, volba režimu, spouštěcí tlačítko	1
- Optický hlásič kouře	12
- Standartní základna	12
- Detektor Hurt XL senzitivity	1
- Paralelní signalizace	6
- Ovládací tablo XL modul	1
- Panel s indikací K 9111 13	1
- Tlačítko nouzové přerušení	1
- Tlačítko nouzové vypnutí	1
- Kryt tlačítek	1
- Siréna s majákem flashni žlutý	2
- Siréna s majákem flashni červený	2
- Bezhalogenový, ohnivzdorný, plamen nešířící kabel 180 2x1	300
- Bezhalogenový, ohnivzdorný, plamen nešířící kabel 180 4x1,5	25
- Baterie 7 Ah	2
- Tlaková lahev 28 l s GCV 40 Valve, manometr	1
- Tlaková lahev 28 l s GCV 40 Valve, manometr	1
- Hasivo FM 200	172
- Upevnění tlakové lahve	2

dopisní papír
formát A4 (210x297)
barevnost 2/1

- Hadice pro ventil GCV 40	1
- Hadice pro ventil GCV 50	1
- Redukce hadice GCV 40	1
- Redukce hadice GCV 50	1
- Hubice 360°	2
- Elektrický spouštěč 0,2 A	1
- Manuální koncový spouštěč	1
- Tlakový spouštěč	1
- Adaptér pilotní lahve	1
- Tlaková hadice 762 mm	2
- Adaptér T	1
- Redukce tlakové hadice na tlakový spínač	1
- Tlakový spínač hasivo vč. příslušenství	1
- Jednotka monitorování tlaku	2
- Značení ČJ/EN	1
- Potrubí 28 bar dle HV	2

Rozvodny:

- Sigma XT +3+1, hasicí ústředna, PM	6
- Indikační tablo 6 LED	6
- Optický hlásič kouře	12
- Standartní základna	12
- Panel s indikací K 9111 00	6
- Tlačítko nouzové přerušení	6
- Siréna s majákem flashni červený	6
- Bezhalogenový, ohnivzdorný, plamen nešířící kabel 180 2x1	150
- Bezhalogenový, ohnivzdorný, plamen nešířící kabel 180 4x1,5	30
- Baterie 7 Ah	12
- Tlaková lahev 28 l s GCV 40 Valve, manometr	6
- Hasivo FM 200	156
- Upevnění tlakové lahve	6
- Redukce hadice GCV 40	6
- Hubice 180°	6
- Elektrický spouštěč 0,2 A	6
- Manuální koncový spouštěč	6
- Monitor tlaku	6
- Tlakový spínač - hasivo vypuštěno vč. příslušenství	6
- Jednotka monitorování tlaku	6
- Značení ČJ/EN	6
- Potrubí 28 bar dle HV	6

Prováděné úkony

Kontrola SHZ rozšířená o kontrolu těsnosti potrubí

- čištění koncových prvků /detektory, signalizace, tabla/
- kontrola záložních zdrojů při poplachu
- kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení
- kontrola akustických a optických signalizací
- kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst
- kontrola silnoproudých přípojných míst
- kontrola a měření parametrů přenosových tras
- zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků
- zkoušky funkčnosti celého systému
- hodina provozu na náhradní zdroj
- kontrola lahví s FM-200
- kontrola plomb
- kontrola tlakových hadic

dopisní papír
formát A4 (210x297)
barevnost 2/1

- kontrola potrubních rozvodů
- kontrola trysek
- kontrola elektrických spouštěčů
- kontrola tlakových spouštěčů
- kontrola manuálních spouštěčů
- kontrola tlakových spínačů
- kontrola monitorů tlaků
- kontrola těsnosti potrubí
- kontrola záložních zdrojů
- zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test)
- kontrola vedení provozní knihy

Kontrola provozuschopnosti ASD

- kouřový test
- test nasávacích bodů
- test citlivosti detektoru pomocí SW LaserNET
- čištění detektoru
- čištění elutriátoru
- vizuální kontrola potrubí
- kontrola záložních zdrojů při poplachu (baterie musí být vyměněny každé 4 roky)
- kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení
- kontrola akustických a optických signalizací
- kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst
- kontrola silnoproudých přípojných míst
- kontrola a měření parametrů přenosových tras
- kontrola vedení provozní knihy

3. Hodnotící kritéria

Zakázka bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny.

4. Termín plnění

Kontrola bude provedena v termínu 1. 5. - 12. 5. 2015

5. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova zadavatele na adrese Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 – Dejvice.

6. Požadavky na splnění kvalifikace

Proškolení výrobcem systému a proškolení organizace dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a ČSN EN 15004-1:

7. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná

8. Místo pro podání nabídky a doba, v níž lze podat nabídku

Uchazeč je povinen předložit všechny části své nabídky na plnění nejpozději do 24. 4. 2015. Nabídku může uchazeč doručit i na e-mailovou adresu: vladimir.pavlik@techlib.cz nebo písemně na adresu zadavatele.

V Praze dne 8. 4. 2015

Ing. Vladimír Pavlík

Vedoucí oddělení správy a provozu

dopisní papír
formát A4 (210x297)
barevnost 2/1

