

Naše značka. NTK/ 49 /2016-62
vyřizuje: Ing Vladimír Pavlík
e-mail: vladimir.pavlik@techlib.cz

v Praze 31. 3. 2016

Věc: **Výzva k podání cenové nabídky**

Obracíme se na Vás s žádostí o podání cenové nabídky na zakázku:

„Vyztužení nosníků hlediště Ballingova sálu“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Národní technická knihovna,
příspěvková organizace zřízená ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy.

Adresa: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 – Dejvice
IČ: 61387142, DIČ: CZ 61387142

2. Předmět dodávky:

Předmětem dodávky je vyztužení nosníků ocelové konstrukce, hlediště
Ballingova sálu.

V ocelových nosnících tvořených profilem I 18 jsou vyřezány otvory pro přívod
vzduchu do sálu, které narušují pevnost nosníků.

Celkem 154 otvorů bude vyztuženo podle přiloženého výkresu.

3. Hodnotící kritéria:

Zakázka bude hodnocena na základě nejnižší cenové nabídky

4. Termín prohlídky:

Zpracovatelům nabídek bude umožněna dne 14. 4. 2016 prohlídka ocelové
konstrukce na adrese Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6. Sraz
je v recepci, vchod č. 3 v 9:00 hod.

5. Termín realizace:

Práce bude možné provádět v době od 13. 6. 2016

Do 15. 7. 2016 a jen ve dnech určených zadavatelem, případně v nočních
hodinách, po zavírací době knihovny.

Dodávka bude provedena a předána nejpozději do 15. 6. 2016.

6. Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění veřejné zakázky je budova zadavatele na adrese Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 – Dejvice.

7. Požadavky na splnění kvalifikace:

Oprávnění k montáži a opravám ocelových nosných konstrukcí.

8. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

9. Místo pro podání nabídky a doba, v níž lze nabídku podat

Případné další technické informace může poskytnout Ing. Bambous tel: 773 611 254, mail jaroslav.bambous@techlib.cz.

Uchazeč je povinen předložit všechny části své nabídky nejpozději do 21. 4. 2016 do 12:00 hod. na adresu zadavatele nebo na e-mailovou adresu: vladimir.pavlik@techlib.cz.



Ing. Vladimír Pavlík
vedoucí oddělení správy a provozu

Příloha 1x výkres Zesílení nosníků

